

■ 配水池系統図

路上局


各配水区域の流量、水圧や水質を常時計測し、その結果をリアルタイムに配水中央管理室の中央機器へ送信します。



流量計 96か所
水圧計 154か所
水質計 10か所

配水中央管理室

漏水事故の早期発見 や配水管の効率的な維持管理等を目的とした配水管理システムの中央機器類や監視端末が設置されており、各配水区域の流量、水圧や水質を常時監視しています。



番号	名称	内容 (m ³) × (池)	
1	井手浦配水池	21,250×1	10,550×2
2	新道寺配水池	1,400×1	
3	堀越配水池	1,500×2	
4	沼配水池	5,390×2	
5	高蔵配水池	600×2	
6	平尾台配水池	150×2	
7	小森江配水池	4,500×2	4,580×1
8	風師配水池	3,500×1	
9	黒川配水池	560×1	
10	丸山配水池	1,800×2	
11	足立配水池	6,660×2	
12	小熊野第1配水池	6,300×2	
13	小熊野第2配水池	150×2	
14	笹尾配水池	5,250×2	
15	富野配水池	700×2	
16	道原配水池	520×1	1,000×2
17	皿山配水池	3,870×2	2,550×2
18	高見配水池	5,300×2	3,850×2
19	永犬丸配水池	2,530×2	
20	別所配水池	5,300×2	
21	山ノ岬配水池	1,780×2	3,810×1 2,695×1
22	京良城配水池	120×2	1,000×1 1,240×2
23	花尾配水池	550×2	
24	山ノ神第1配水池	4,160×1	4,090×3
25	山ノ神第2配水池	1,840×2	3,440×1
26	尾倉配水池	1,000×2	
27	帆柱配水池	45×2	
28	大蔵配水池	1,200×1	1,650×2
29	大谷配水池	2,800×2	2,600×2
30	椎ノ木配水池	110×1	600×2 1,110×1
31	中尾配水池	360×2	
32	小嶺配水池	3,900×2	2,430×2
33	畑第1配水池	1,655×2	615×2
34	畑第2配水池	3,150×2	
35	星ヶ丘配水池	242×1	270×1
36	二島配水池	2,430×1	4,140×1
37	藤ノ木配水池	1,810×3	
38	石峰配水池	500×2	
39	高塔配水池	2,430×2	
40	修多羅配水池	770×1	1,010×1
41	日峰配水池	6,190×2	
42	ひびきの配水池	1,850×2	
43	藍島配水池	94.5×2	
44	江川台配水池	2,800×1	
45	粟屋配水池	1,300×1	500×1
46	古賀配水池	2,000×2	